



Воронежское областное отделение общероссийской общественной организации
г. Воронеж ул. 45 Стрелковой дивизии д. 228 т. (факс) 241-22-39; 241-22-43

Акт № 000166

проверки наружного пожарного водопровода (НПВ)
(пожарного гидранта (ПГ) (наземного узла (НУ), пожарного водоема (ПВ))

г. (н.п.) Евстратово

"10" 12 2019 г.

Наименование обслуживающей организации Администрация Евстратовского района

Время проведения испытаний: с _____ ч _____ мин до совсемного прекращения

Комиссия в составе:

Председателя: Тюсеевский П.А.
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

Членов комиссии: Суржикова А.И.
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

_____ (должность, наименование организации, Ф.И.О.)

произвела проверку № 2 объектов НПВ _____
(наименование объекта)

Год постройки объекта НПВ _____

Вид, назначение и конструктивные особенности (наземный, подземный, водонапорный бак, техниче-
ский, хозяйственно-питьевой, пожарный) _____

Диаметр и длина водопровода Ø150

Тип водопроводной сети кольцевая
(кольцевая или тупиковая, низкого или высокого давления)

Номера ПГ (НУ, ПВ) 1, 2, 3, 4, 5, 6

Состав НПВ объекта _____

Порядок пополнения воды в ПВ (дебит арт.скважин, диаметр трубопровода и его водоотдача, места
установки задвижек, насосов, их обвязки и порядок включения) _____

Утепление ПГ (НУ, ПВ) (глубина закладки, наличие теплоизоляции, двойных крышек) _____

Наличие грунтовых вод в колодце отсутствуют

Проведена откачка воды из колодца и стояка пожарного гидранта -- Да/Нет (не нужно зачеркнуть)

Забита затравка ПГ в колодцах с высоким уровнем грунтовых вод -- Да/Нет (не нужно зачеркнуть)

Техническое состояние ПГ (НУ, ПВ), состояние подъездов, колодцев удовлетворительно
(удовлетворительное, не удовлетворительное)

Результаты испытания на водоотдачу соответствует
(соответствует, не соответствует)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ:

ЦЕЛЯМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ соответствует
(соответствует, не соответствует)

Председатель комиссии: Тюсеевский П.А.
(подпись) (Ф.И.О.)

Члены комиссии: Суржикова А.И.
(подпись) (Ф.И.О.)



Акт зарегистрирован за номером 166 Дата 10.12.19

Мастер (бригадир) В20 * ВООООО ВДПО Тюсеевский П.А.
(производственный участок) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

* ВГО – Воронежское городское отделение; РРО – Рамонское районное отделение; ПРО – Павловское районное отделение