



Воронежское областное отделение общероссийской общественной организации
г. Воронеж ул. 45 Стрелковой дивизии д. 228 т. (факс) 241-22-39; 241-22-43

Протокол № 000166

проверки № 2 пожарного гидранта (ПГ) (наземного узла (НУ), пожарного водоема (ПВ))

г. (н.п.) Евстратовка

"10" "12" 2019г.

Наименование обслуживающей организации Администрация сельского поселения Евстратовка
Время проведения испытаний: с ___ ч ___ мин до ___ ч ___ мин
Состав наружного пожарного водоснабжения объекта _____

Согласно руководящим документам:

Давление водопроводной сети объекта (МПа (Бар)) _____ (по норме)

Расход воды ПГ (НУ, ПВ) (л/с) _____ (по норме)

Результаты проверки:

Соответствие руководящим документам (не нужно зачеркнуть):

Указатели - Да / ~~Нет~~;

Состояние подъезда - Да / ~~Нет~~;

Стоянка для пожарного автомобиля - Да / ~~Нет~~;

Состояние отмостки и наружной крышки колодца - Да / ~~Нет~~;

Размер квадрата штока - Да / ~~Нет~~;

Наличие грунтовых вод - Да / ~~Нет~~;

Запорные органы клапанов перемещаются вручную (без дополнительных технических средств) из одного крайнего положения в другое - Да / ~~Нет~~;

Протечки через запорные органы клапанов и через уплотнения штока после не менее трех циклов открытия и закрытия клапана отсутствуют - Да / ~~Нет~~;

№ пункта регламента	Недостатки и неисправности

Результаты испытаний:

№ п/п	№ ПГ (НУ, ПВ)	Расположение	Диам. и вид сети (мм) Емкость м ³	Напор в сети МПа (Бар)	Расход воды (л/с)	Количество, диаметр ГМ (водозаборных устройств)	Соответствует (не соответствует) для целей пожаротушения
1-6	1-6	с/н. Евстратовка	150	4,5	15		соответствует

Проверку провели: Алексей Сеж (подпись) Смоловский А.В. (Ф.И.О.)
Сеж (подпись) Сеж Михаил А.В. (Ф.И.О.)
(подпись) (Ф.И.О.)



Протокол зарегистрирован за номером 106 Дата 10.12.19

Мастер (бригадир) Вед * ВОООО ВДПО (производственный участок) Алексей (подпись) Смоловский А.В. (Ф.И.О.)

* ВГО – Воронежское городское отделение; РРО – Рамонское районное отделение; ПРО – Павловское районное отделение